



# ООО «ЭЛТИКОН»

Тел/Факс: +375(17)258-6333  
E-mail: com@elticon.ru

## СА046

### Блок питания

Паспорт  
СА046.110 ПС

Заводской №

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием – изготовителем основные параметры и характеристики блока питания СА046, требуемые в эксплуатации.

## 1. Назначение

Блок питания СА046 предназначен для питания напряжением переменного тока датчиков уровней жидкости.

## 2. Основные технические данные и характеристики

№	Наименование	Требуемое значение
1.	Напряжение питания (Еп), В переменного тока	187...242
2.	Выходное напряжение, В переменного тока	7
3.	Ток нагрузки, А, не более	0,25
4.	Габаритные размеры модуля, мм <sup>3</sup>	54x45x30
5.	Температура окружающего воздуха при эксплуатации, <sup>0</sup> С	-40... +70

Предприятие-изготовитель: ООО «Элтикон», Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 183.

## 3. Комплект поставки:

- модуль СА046 – 1 шт.;
- паспорт СА046.110 ПС – 1шт.

## 4. Гарантии предприятия изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие блока питания СА046 требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации двадцать четыре месяца с момента отгрузки изделия заказчику.

В случае выхода модуля СА046 из строя в период гарантийного срока эксплуатации предприятие – изготовитель производит его замену.

## 5. Свидетельство о приемке

Блок питания СА046 с заводским номером № \_\_\_\_\_ соответствует конструкторской документации, ТУ РБ 100220005.001-2002 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска :

Дата ввода отгрузки :

Начальник ОТК

## 6. Сведения о рекламациях

Дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Принятые меры